

ที่ ๐๑/๖๒	ใบรายงานการซ่อมทำสายช่างโยธา		วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๒
หน่วยงาน			
แผนก กรรมวิธีข้อมูล	กอง ศบพ.พร.ทร.	กรม พธ.ทร.	
โทรศัพท์ ๕๕๗๓๐	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	ว่าที่ น.ต.สุชาติ รุ่งสันเทียะ	
๑. ประเภทงาน	ทำเครื่องหมาย X ใน ☐ หน้าประเภทงานซ่อมทำในช่อง ก. หรือ ข. เพียงช่องเดียวเท่านั้น		
ก.	☐ อาคารสถานที่ ☐ ครุภัณฑ์ ☐ ประปาสุขาภิบาล ☐ ไฟฟ้าแสงสว่าง		
ข.	☐ เครื่องไฟฟ้า ☐ เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง ☒ เครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง... ตราอักษร - รุ่น - ขนาด ไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU ทะเบียนครุภัณฑ์ ๓๓๐๐๐๔๐๐-๔๑๒๐๐๐๔-๐๐๐๑ รับเมื่อ -		
๒. ถ้าเป็นประเภทงานในข้อ ๑.ก โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ (หากช่องบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอให้ทำผนวกแนบ)			
ก.ความประสงค์	เครื่องปรับอากาศมีสภาพเก่าชำรุดใช้งานมานานหลายปี ทางหน่วยต้องการยกเลิกการซ่อมทำเครื่องปรับอากาศเครื่องดังกล่าว		
ข.สถานที่			
ค.ซ่อม/ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ			
๓. ถ้าเป็นประเภทงานในข้อ ๑.ข โปรดให้รายละเอียดของความชำรุดเสียหาย (หากช่องบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอให้ทำผนวกแนบ)			
-ระบบส่วน	ชุดควบคุมการทำความเย็นของเครื่องฯชำรุด มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นชำรุด	สภาพความเสียหาย	ไม่ทำความเย็นตามปกติ
-ระบบส่วน		สภาพความเสียหาย	
-ระบบส่วน		สภาพความเสียหาย	
๔. การส่งซ่อม ☒ ได้นำส่ง รง./แผนก ระบบเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น) แล้ว ☐ จะนำส่งเมื่อได้รับแจ้ง			
☐ นำส่งไม่ได้ขณะนี้อยู่ที่			
เสนอ ศบพ.พร.ทร. เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ลงชื่อ ว่าที่ น.อ.หญิง  ตำแหน่ง หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พร.ทร. ๒๒ / ก.ค. / ๖๒	เสนอ ชย.ทร. งานนี้ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วย เห็นควรเสนอ ชย.ทร. ดำเนินการ ลงชื่อ น.อ.  ตำแหน่ง รอง ผอ.ศบพ.พร.ทร.ทำการแทน ผอ.ศบพ.พร.ทร. ๒๒ / ก.ค. / ๖๒	เสนอ เพื่อดำเนินการต่อไป ลงชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ _____/_____/____	