



ด่วน

สำนักงานกุ่มบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กปศ.ยศ.ทร. (โทร. ๕๓๔๖๒)

ที่ กท ๐๕๓๔.๑๔/ ๖๒๓

วันที่ ๕ มี.ค.๖๗

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ

เสนอ ยศ.ทร.

๑. ด้วย กปศ.ยศ.ทร. มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่สามารถทำความเย็นได้ จำนวน ๗ เครื่อง

๑.๑ ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด 24,000 BTU หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๑ สภาพความเสียหาย ทำความเย็นไม่ได้ มีน้ำหยดบริเวณคอยล์เย็น ใช้ราชการที่ห้องธุรการ กปศ.ยศ.ทร.

๑.๒ ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด 24,000 BTU หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๒ สภาพความเสียหาย ทำความเย็นไม่ได้ มีน้ำหยดบริเวณคอยล์เย็น ใช้ราชการที่ห้องธุรการ กปศ.ยศ.ทร.

๑.๓ ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด 24,000 BTU หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๓ สภาพความเสียหาย ทำความเย็นไม่ได้ มีน้ำหยดบริเวณคอยล์เย็น ใช้ราชการที่ห้องธุรการ กปศ.ยศ.ทร.

๑.๔ ตราอักษร EMINENT รุ่นCassette (TIS) R32&R410A ขนาด 30,000 BTU หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๑ สภาพความเสียหาย ทำความเย็นไม่ได้ ใช้ราชการที่อาคารประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

๑.๕ ตราอักษร EMINENT รุ่นCassette (TIS) R32&R410A ขนาด 30,000 BTU หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๒ สภาพความเสียหาย ทำความเย็นไม่ได้ ใช้ราชการที่อาคารประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

๒. รายละเอียดตามใบรายงานซ่อมทำที่แนบ โดยมอบหมายให้ ว่าที่ น.ต.ศิริเชตต์ โคตรมิตร หน.การพิธิ กปศ.ยศ.ทร. โทร.๕๓๔๖๒ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๓๗๘๐ ๐๘๘๓ เป็นผู้ประสานรายละเอียดต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กปศ.ยศ.ทร.

กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗
กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗
กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗
กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗
กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗
กุ่มบับ ๐๖/๐๖/๖๗

ที่ ๓ / ๖๗	ใบรายงานซ่อมทำสายช่างโยธา	วันที่ ๕ มี.ค.๖๗
หน่วยงาน กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทรศัพท์ ๕๗๔๖๒ เจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย ว่าที่ น.ต.ศิริเชษฐ์ โคตรมิตร		
๑. ประเภทงาน	ทำเครื่องหมาย X ใน หน้าประเภทงานซ่อมในช่อง ก. หรือ ข. เพียงช่องเดียวเท่านั้น ก. ☐ อาคารสถานที่ ☐ ครุภัณฑ์ ☐ ประปาสุขาภิบาล ☐ ไฟฟ้าแสงสว่าง ข. ☐ เครื่องไฟฟ้า ☐ เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง ☒ เครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ๑.๑ ประเภท แยกส่วน ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๑ รับเมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๐ ๑.๒ ประเภท แยกส่วน ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๒ รับเมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๐ ๑.๓ ประเภท แยกส่วน ตราอักษร FOCUS รุ่น AFT 25 R/CSE 25R ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๓ รับเมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๐ ๑.๔ ประเภท แยกส่วน ตราอักษร EMINENT รุ่นCassette (TIS)R32&R410A ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๑ รับเมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ๑.๕ ประเภท แยกส่วน ตราอักษร EMINENT รุ่นCassette (TIS)R32&R410A ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๑๔๐๐๐๐-๔๑๒๐๐๐๘-๐๐๐๒ รับเมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๒	
๒. ถ้าเป็นประเภทงานในข้อ ๑. ก. โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ (หากช่องบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอให้ทำแผนกแนบ) ก. ความประสงค์..... ข. สถานที่ กปศ.ยศ.ทร. ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ..... ค. ซ่อม/ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑๕ มี.ย.๖๕.....		
๓. ถ้าเป็นประเภทงานในข้อ ๑. ข. โปรดให้รายละเอียดของความชำรุดเสียหาย (หากบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอให้ทำแผนกแนบ) - ระบบ/ส่วน ลำดับที่ ๑.๑ - ๑.๕ ทำความเย็นไม่ได้ มีน้ำหยดบริเวณคอยล์เย็น		
๔. การส่งซ่อม ☐ ได้นำส่ง รง./แผนก.....แล้ว ☐ จะนำส่งเมื่อได้รับแจ้ง ☒ นำส่งไม่ได้ขณะนี้อยู่ที่ กปศ.ยศ.ทร. (ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ)		
เสนอ ว่าที่ น.ต.  ทน.การพิธี กปศ.ยศ.ทร.  มี.ค.๖๗	เสนอ งานนี้ไม่อยู่ในแผนกปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วย เห็นควรเสนอ ชย.ทร. ดำเนินการ ลงชื่อ..... ตำแหน่ง...../...../.....	เสนอ ชย.ทร. เพื่อดำเนินการซ่อมทำ พล.ร.ต. รอง จก.ยศ.ทร. ทำการแทน จก.ยศ.ทร. มี.ค.๖๗ (ท.น.นช.ต.ทร.)
เสนอ น.อ.  ผอ.กปศ.ยศ.ทร.  มี.ค.๖๗		